

Oggetto: Lavori di riparazione condotta per ripristino flusso idrico presso acquedotto
Cavallaccia - Comune di Tuscania.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il giorno 18/01/2021, a seguito dell'incarico ricevuto dall' Arch. Marcella Giuliani relativo a individuare e risolvere una criticità segnalata all'URP relativa una interruzione idrica presso l'acquedotto della Cavallaccia in Comune di Tuscania il geometra Eliseo Francesco Fulgenzi, Funzionario Arsial, con l'ausilio della Ditta Nicolai, si è recato sul posto, per verificare le cause che hanno determinato l'interruzione del flusso idrico agli utenti collegati all'acquedotto.

Per quanto sopra riportato è stato accertato quanto segue:

Si è riscontrata una perdita in prossimità dell' accesso al podere del sig. Di Francesco che interessa un tratto di circa ml.10,00 di condotta.

Per la messa in sicurezza è stata ipotizzata una spesa di circa €. 700,00 oltre IVA.


Sentito l'Arch. Giuliani si è provveduto a far eseguire i lavori di ripristino del flusso idrico, dalla ditta Nicolai, la quale nella giornata dell' 25.01.2021, ha riparato la perdita, sostituendo il tratto di condotta in ferro, in più punti perforata, mettendo due raccordi di transazione ferro plastica con sostituzione del tubo in PVC, il tutto per un importo esclusa IVA pari ad €. 700,00.

Pertanto si ritiene che ad oggi a seguito di verifiche eseguite in loco il flusso sia stato ripristinato.

I lavori sopra citati, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016,.

Viterbo, li 26.01.2021

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Marcella Giuliani)

Visto IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone)